

- \* Metalen behuizing
- \* kabelspanning afleesbaar
- \* Tot 35 meter afstand
- \* Met 1 of 2 aansluitwartels
- \* Standaard 2 contacten
- \* Past op ieder veiligheidsrelais

### ALGEMEEN:

De trekschakelaars van de serie FD en FL zijn voorzien van 2 contacten en leverbaar in 3 uitvoeringen. De veiligheidstrekschakelaars zijn uitgerust met een manuele reset welke alleen werkt indien de kabel niet te strak of te slap is gespannen. Men kan op de schakelaar zien wanneer de draad goed is gespannen, dit doordat de detector van de draadspanner in het groene vlak staat. De schakelaar is voorzien van een geleideoog welke ook los verkrijgbaar zijn evenals andere toebehoren.

### TECHNISCHE GEGEVENS:

SERIE:	FD / FL
Behuizing	Metaal met gelakt epoxy poeder
Keurmerk	CE, UL, cUL
Conformiteiten	IEC947-5-1, EN 60947-5-1, IEC204, EN60204, EN292, EN418, EN1088.
Schakelstromen	6A 250VAC, 3A 400VAC, 6A 24VDC.
Afdichting	IP 66 volgens IEC529, CE170-1
Omgevingstemperatuur	-25°C tot +80 °C
Schakelsnelheid bij toepassing	2 schakelingen per 12 seconde
Mechanische levensduur	1 miljoen schakelingen
Reactietijd	Min. 1mm/s, max 0,5m/s.
Isolatiespanning	500VAC, 600VDC
Contacten	Positief openend contact volgen IEC 947-5-1, EN60947-5-1.
Spanning op contacten	contacten mogen verschillende spanningen schakelen

### HULPSTUKKEN


	Draadgeleider C 870	Een hulpset trekkabel bestaat uit : 1 stuk Draadgeleider 2 stuks Draadklem 1 stuk Draadspanner met moer Men kan de hulpstukken ook los bestellen. De veiligheidskabel F05 gaat per meter	
	Draadklem M870		
	Draadspanner T870		
			Rode veiligheidskabel F 05

## TREKKOORDSCHAKELAAR MET HANDRESET SERIE FD/FL

### AFMETINGEN en SCHAKELGEGEVENS

Met 1 wartel			
1 NO+1 NC	FD 683	FD 684	FD 678
2 NC	FD 983	FD 984	FD 978
Met 1 wartel			
1 NO+1 NC	FL 683	FL 684	FL 678
2 NC	FL 983	FL 984	FL 978

### MONTAGE GEGEVENS



NEDERLAND  
 RESTUTECH BV  
 URKHOVENSEWEG 21  
 5641 KA EINDHOVEN  
 TEL 040-2867040  
 FAX 040-2858837

# RESTUTECH

WWW.RESTUTECH.COM

BELGIË  
 RESTUTECH BVBA  
 PR. BOUDEWIJNLAAN 5, bus 10  
 2550 KONTICH  
 TEL 03-3267041  
 FAX 03-3267031